

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Коростинів  
(місце складання)

№ 12

від « 14 » 05 20 26 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Миколайчук Олександр ТОВ «Газорозподільні мережі України» Коростинівське УЄГГ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № буд. Заріччя 36.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджено напоярфове покриття фасадного тарпобуду.
- 2) Виявлено та усунуто 7 витоків газу, тисок Ø32-2мт на газопроводах, кран Ø32-1мт, тисок Ø20-2мт на ввідах вивернута №2,4, кран Ø20-2мт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити напоярфове покриття фасадних тарпобудів
2. Виявлені виток газу було усунуто оператором ГРМ.
3. Газові мережі придатні до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальчук В.В. Кашин  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.05.2026р  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)