

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Коростинів  
(місце складання)

№ 13

від «14» 05 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Миколаєвська офіс ТОВ "Газорозподільні мережі України" Коростинівське УЕТГ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № ву. Заріччя 38.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Повшкоджено напояфарбове покриття фасадного газопроводу.
- 2) Виявлено та усунуто 4 витіки газу, найма Ø20-чмм.
- 3) на ділянках до квартир № 1, 3, 4, 5.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити напояфарбове покриття фасадних газопроводів.
2. Виявлені витіки газу було усунуто оператором ГРМ.
3. Газові мережі чистіші до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальчук В.В. [підпис] 14.05.2026р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)