

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Цудміл

(місце складання)

№ 20від «22» 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Митомирова фірма ТОВ „Газорозподільна мережа Ізроїм” майстер Романчевський Р.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № проб. Каминський Б-3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно замінити газорозподільне покриття
- 2) Виявлено та усунуто 5 витоків: кран 20 кв. 7. копиргайка 20
- 3) кв. 3, відсутній розподіл копиргайка 20, і 2 копиргайки 20.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відсутнє газорозподільне покриття.

Годі мережі призначені до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Романчевський Р.М. Ц
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності) підпис)

22.05.26р
(дата)

Демчук І.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.05.26р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)