

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартирному будинку

(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Вишневе
(місце складання)

№ 48

від «20» 05 2016 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами), виконавця робіт Шимонірова Олександр Олександрович ТОВ "Газокомсервіс мережі України" Інженерне ЦЕПТ Вишневе
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42 вул. Соборна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Виявлено та усунуто 15 витоків газу: 1 виток на газопроводі
- 2) ф50; по 1 підйому на фланці ф20 - злив 90 ф15 - 2 шт, по
- 3) 2 підйому на фланці: ф32 - 1 шт, ф20 - 2 шт, ф15 - 3 шт, по 3 підйому на фланці ф20 - злив.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Гарві мережі багатоквартирного будинку припинити газопостачання, та знадобиться у газової мережі стати.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Григорук А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

20.05.16р
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)