

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Житомир  
(місце складання)

№ 1198

від «22» 05 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільчі мережі України»  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1  
за адресою: с. Гайда вул. Бердигівська 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відновити лакофарбове покриття фасадного газопроводу
- 2) Виявлення та усунення 4 витоків газу на флангах
- 3) 1й підізд крап, 2й підізд крап, 3й підізд крап, 4й підізд крап

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається)

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводу знаходиться у так справному стані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вадимський А.В. 22.05.26  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

           
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)