

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Попільня № 22 від «06» травня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками виконавця робіт Попільнянського УЕГГ Житомирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Жарук Ольга Павлівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8

вс. Центральна, с. Попільня

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 7 шт.;

2) Газопровід потребує фарбування;

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні технічного обслуговування багатоквартирного будинку в
с. Попільня, вул. Центральна, буд. 8
виявлено та усунуто витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 7 шт.
Необхідно відновити лакофарбове покриття. Газопроводи знаходяться в задовільному стані
та готові до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Жарук О.П. 06.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ №22 **внутрішньобудинкової системи газопостачання у** **багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	3. Тополицька вул. центральна, 8
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1 поверх
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4 кв
Дата складання технічного паспорта	06.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 32 = 5м Ø 20 = 1м Ø 25 = 45м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20 = 2м
Кількість стояків газових	1 см
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 25 = 4 шт DSR 10 = 1 шт Ø 32 = 1 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	2 шт етінг

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 06.05.2026 Завершення: 06.05.2026
Виконавець робіт	Технічне обслуговування
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 06.05.2026 Дата завершення 06.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1. Виявлені витоки газу 7 шт 2. Газовий кран зношений в стелі. покрити, пофарбувати

Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Виявлені та усунювані витоки газу на флансах в К-ті 4 кв. Газопровід знаходиться в задовільному стані та готовий для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Шварук Є П

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.05.2026р.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)