

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Кориньське

(місце складання)

№ 19

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Політехнічного ЧЕГГ Житомирської області ТОВ

«Газорозподільні мережі України» ат. майстер Ілюсій О. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на краях та різьбових з'єднаннях
- 2) В кількості 1 шт
- 3) Розширення кабелів на газопроводах

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО буриння в сел. Кориньське вул.
Б. Житковського, 19 виявлено те саме те витік
газу в кількості 1 шт, який кабель з газопроводу
загорівся в закріпленні сталеї

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ілюсій О. М. 05.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Кориньське вул. Богдана Хмельницького, 19
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8 / 4 газифіковані квартири 1 газифікований механізм
Дата складання технічного паспорта	05.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 50 Е - 6 м Ø 20 Е - 6 м Ø 40 Е - 37 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20 Е - 9 м Ø 15 Е - 13 м
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 50 - 1 шт. кран Ø 20 - 7 шт. кран
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	7

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 05.05.2026 Завершення: 05.05.2026
Виконавець робіт	Топільницьке г.че
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 05.05.2026 Дата завершення 05.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1. Виявлені витіки на кранах та різьбових з'єднаннях. 2. Розширення кабелів на в.р.

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Були виявлені та усунуто всі витоки газу на протязі різноманітних з'єднань, зокрема набелі з газопроводів Газопровід в задовільному стані та готовий до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.05.2026

(дата)



Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)