

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

4 км технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел Корнишине
(місце складання)

№ 24 від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Поповишенського ЖЕП Житомирської області
ТОВ "Газсервіс Україна" СТ. майстер Шостіченко О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22
сел. Корнишине вул. Богдана Хмельницького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на кранках та різьбових з'єднаннях
- 2) В кіпчастості 2 шт
- 3) Виявлено пережими кабелів з термоборів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО будинку сел Корнишине вул.
Богдана Хмельницького, 22 усунено витоки газу - 2 шт
пережими кабелів з термоборів Тероборів 6
термоборів 6 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шостіченко О.М. 07.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Кориньське вул. Богдана Хмельницького
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2004
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	04.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Φ 57 Е - 1м Φ 20 Е - 16м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Φ 20 Е - 4м Φ 15 Е - 34м
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Φ 50 кран 1шт Φ 20 кран 4шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	4

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.05.2026 Завершення: 04.05.2026
Виконавець робіт	Попільницьке гідроміст
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ 07.05.2026 Дата початку 07.05.2026 Дата завершення 07.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлені витоки в кінці - 2 шт Виявлені перетини кабелів на газопроводі

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Усунуто витік газу на краніх ТО підготовку здійснено - 2 кг зміст нафти з герметизації Газопровід в задовільному стані, зроблено поправки експлуатації</i>

Представник виконавця

Мосійчук Олег

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.05.2026

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)