

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

4,5 км

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

сел. Кориньське  
(місце складання)

№ 30

від «19» 05 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Попільненського ЦЕГГ Металевської міст.

ТОВ „Газмережі Чиропи ст. м. Івано-Франківськ“  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9

сел. Кориньське вул. Гр. Рудова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на кранах ТО різьбових з'єднаннях

2) В кімнаті 2 кв

3) Газопровід потребує фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Для виконання ТО будинку в сел. Кориньське вул. Гр. Рудова, 9  
виявлено те саме, що і в попередній акті, а саме витік газу на кранах вв'язки едмол.  
Замість того, щоб в 20 кв м 3, попередити про потребу газу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Мосійчук О.М. 19.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ №30**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел Коринишське вул Трудове, 9
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2001
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	6
Дата складання технічного паспорта	19.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Φ50 L = 5,5 м Φ20 L = 12 м Φ40 L = 41 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Φ20 L = 35 Φ15 L = 28
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Φ50 запірник - 1 шт Φ20 кран - 5 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	6

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 19.05.2026 Завершення: 19.05.2026
Виконавець робіт	Топільницьке гідроконт
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 19.05.2026 Дата завершення 19.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на крані та міжовіх з'єднаннях, потреба в черговому ауд



Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ <del>витоки газу не виявлені</del> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<del>справні</del> /потребують заміни (зайве закреслити) <i>(Заміняємо кран Ф 20 кв. 3)</i>
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<del>задовільне</del> /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Будинок у належному стані, газу не кранів в к.ст. 2 кв. 3 Заміняємо кран Ф 20 кв. 3 Зробимо попередження, щоб не відбувалося потопів в газопров. в дано вітальному стані</i>

Представник виконавця

*Мосійсен О.М.*

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

*[Підпис]*

*19.05.2026*

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)