

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ *№ 27***  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Кориньське в см. Трудове, 20
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2005
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	18.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 25 е - 31 Ø 20 е - 16
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 25 - кран - 1 шт Ø 20 - кран - 3 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	3

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 18.05.2026 Завершення: 18.05.2026
Виконавець робіт	Політехнічне підприємство
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 18.05.2026 Дата завершення 18.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1) Кран Ø 25 на горючому стояку потребує заміни 2) Реле безпеки на різьбовій з'єднанні - 2 шт



Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ <del>витоки газу не виявлені</del> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<del>справні</del> /потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ <del>потребує фарбування</del> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	1) Захищено кріплення газопроводів стіни 2) Усунуто витоки газу не підходив до задовільного Газопровід в задовільному стані, готовий до експлуатації

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



18.05.2016

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)