

AKT

м. Бердичів  
(місце складання).

№ 123

Від «28» 05 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі  
Гель М.Р., Слюсарев О.М., Марковський В.Г., Горвінський С.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ м. Бердів, вул. Євгена Старицького, буд. 13.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Болонорнемо локаторгове покритте расадного иззотробоу
- 2) Електрободеі проходите по иззотробоу.
- 3) Внебнемо та усунеемо ар витоків иззот. Тисл'изз. 1-кред кроном, 1 до
- 4) кроном, 5-контрості, тисурта. Тисл'изз. 5-контрості тисурта, тисурта,  
3-кред.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виконати малярні роботи по всьому периметру газопроводу.
2. Нанести малярний шар електроізоляції.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Третьяков И. О. - *И. О.*  
Працівник, *судового адмін.*

3 актом ознакомлений:

який виконав обстеження

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)