

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 128 від «02» 06 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Смесько І.  
Драч В.П., Тель М.О., Горбунец С.М., Сучевський О.М., Марковський В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ м. Бердичів, вул. Тельмана, буд. 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджено нахмарне покриття фасадного цупководу
- 2) Електрокабелі прокладаються по цупководу
- 3) Забудовано частину фасадного цупководу утеплювачем
- 4) Виявлено та усунуто 4 витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виремонити нахмарне покриття фасадного цупководу.
2. Вивести цупковод в електрощит.
3. Вивести фасадний цупковод з-під утеплювача або  
розробити більш глибокий фундамент для цупководу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Драч В.П., Тель М.О., Горбунец С.М., Сучевський О.М., Марковський В.В.

Працівник, Тель М.О.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Сучевський О.М.  
Горбунец С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

Директор О.О. Демченко  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

