

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердигів
(місце складання)

№ 121

від «24» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» скасари Трені М.О., Сучевський О.М., Марковський В.Ю., Тодовий С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердигів, вул. Металістів, буд. 28.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Використано неадекватне покриття фасадного газопроводу
- 2) Електрокабелі проходять по газопроводах
- 3) Виявлено та усунуто за встановленою Т.м.р.г.р-З контрольною,
- 4) Зірвали, і перед встановленням, із цим же, П-м.р.г.р-З контрольною, в циліндрі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити неадекватне покриття фасадного газопроводу.
2. Збільшити ізоляцію від електрокабелів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сучевський О.М., Трені М.О.
Працівник, Марковський В.Ю., Тодовий С.М.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Марковський В.Ю., Тодовий С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

В.В. Дем'янюк
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)