

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 126

від «01» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсар Грош В.П., Пель М.О., Гадюк С.М., Суреський О.В., Марковський В.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердичів, вул. Одеська, буд. 3/2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено некоректне покриття фасадного газопроводу.
- 2) Виявлено некоректне покриття по електрокабелю.
- 3) Газопроводи проходять крізь підлогу/балкон.
- 4) Виявлено та усунуто 23 витіки: 10 витіків з електрокабелів, 10 витіків з газопроводів, 3 витіки з газових приладів, 1 витік з газового приладу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: акрилу

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити некоректне покриття фасадного газопроводу.
2. Відновити покриття по електрокабелю.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Пель М.О. Суреський О.В.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гадюк С.М. Суреський О.В.

01.06.2026

Слюсар 3.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав

Грош В.П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)