

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Любач № 8 від « 28 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1944/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Митомирська фірма ТОВ „Газорозподільна мережа України“

майстер ЕМІПРР Бабич О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с-ще Любач, вул. Незалежності, буд 71/А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) незадовільне лакофарбове покриття фасадного газопроводу.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно відремонтувати лакофарбове покриття фасадного газопроводу

Газові мережі ухвалити до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бабич О.В. Бабич
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

Масніков М.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)