

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердигів
(місце складання)

№ 44

від «21» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами), виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» СМ, Тресь М.О., Суревський О.М., Марковський В.Ю., Тодовник С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердигів, вул. Треська, буд. 9.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неякісне напоярбове покриття фасадного газопроводу
- 2) Електрокабели прокладені по горизонтах
- 3) Газопровід проходить через щілину, чинбуров та джермі приладів
- 4) Вивішено та уручнено 10 ветоїв газу, контрлісія - 4, драми - 4, медта - 4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити напоярбове покриття фасадного газопроводу.
2. Вивісити газопровід від електрокабелів.
3. Вивести газопровід за чинбурови

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Суревський О.М.
Працівник, Тресь М.О.

який виконав обстеження

Марковський В.Ю.

Тодовник С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Малодина В.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Малодина

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)