

## АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Бердичів  
(місце складання)№ 115від «25» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Траць М.О.  
Годовиць С.М. Сувєнні О.Т. Марковський В.Ю.  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
 № м. Бердичів вул. Ліі Парасюкової 53.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) неправильний стан лакофарбового покриття горючого
- 2) електричний провод ушкоджено на горючому
- 3) Виток на вулиці 5-поверховий 1-й поверх, 2-й поверх, 3-й поверх, 4-й поверх, 5-й поверх

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лакофарбове покриття горючого  
Збільшити електричний провод з горючого  
Виток усунути. Тарові мережі ушкоджені до електрикації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сувєнні О.Т.  
 Працівник, Траць М.О.  
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений: Марковський В.Ю.

Годовиць С.М.  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

25.05.2026  
 (дата)

Рущийська Ю.А.  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

25.05.2026  
 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Рущийська Ю.А.  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)