

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 102

від «13» 05 2016 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» «Спектр»
Тремб М.О., Сувєрєв О.В., Марковський В.Ю., Горюньєв С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів, вул. Шереметівська, буд. 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не задовільний стан мажорантового покриття газопроводу
- 2) Електросабелі проходять по газопроводах
- 3) Частинка газопроводу захищена в утеплювачі
- 4) Виявлено 15 витоків та усунуто їх

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити мажорантне покриття фасадного газопроводу.
2. Відновити газопровід в'є електросабелів.
3. Висунути фасадний газопровід з-під утеплювача, або розкрити
виповзлий доступ для несанкціонованого обслуговування

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Тремб М.О. - ЗМ
Сувєрєв О.В. ЗМ
Працівник, Марковський В.Ю.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горюньєв С.М. 13.05.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)