

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердичів
(місце складання)

№ 87

від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Трен М.О. Тодовський С.М. Марновський В.Ю. Сувєсовський О.Т.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № М. Бердичів вул. Мовчанська 17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неякісний стан електропроводового покриття газопроводу
- 2) Електричні проводи прокладають по газопроводу
- 3) Газопровід захищений в утеплювачі
виявлено 8 вентиль на газопроводі у підвалі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити електропроводове покриття газопроводу
Збільшити електричні проводи з газопроводу
Збільшити газопровід з утеплювача
Питання усунення газів мережі чинити до експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.06.2026
(дата)

Олексюк С.Е.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.05.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Олексюк С.Е.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)