

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 82 від «04» 05 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)  
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Трехм.О  
Тодоровський С.М. Марновичий В.Ю. Сувський О.Т.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ м. Бердичів вул. Маломишівська 25.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керамічний стояк газопроводу негерметичний
- 2) електричні проводи прокладені по газопроводу
- 3) Виявлено 11 витоків на різьбовому з'єднанні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити керамічний стояк газопроводу  
Звільнити електричні проводи з газопроводу  
Витоків усунути. Терміні ліквідації надати до виконавця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Сувський О.Т. З актом ознайомлений: Марновичий В.Ю.

Тодоровський С.М. 04.05.2026 Василюк Н.С. 04.05.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

Василюк Н.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

