

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів

(місце складання)

№ 84від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Тресюк О

Марковський В.Ю. Тодовський С.М. Сидоровський О.Т.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів в д. Математична 41.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіки):

- 1) Керамічний смат газорозподільного колектора
- 2) електричні проводи прокладені по газопроводу
- 3) Виявлено 5 витоків на кідробочому з'єднанні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Відновити саморобоче колекторне газопроводу
Зв'язати електричні проводи з газопроводу
Витоків усунути. Газові мережі призначені для використання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидоровський О.Т.
Працівник, Тресюк О.М.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський С.М. 04.05.2026 Тресюк О.М. 04.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Тресюк О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

