

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердусів
(місце складання)

№ 270

від «13» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовий С.М. Сидорчук М.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: М. Бердусів вкр. Героїв Крут 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) неправильний монтаж газопроводу по червоній лінії
 - 2) внутрішній газопровід по червоній лінії
 - 3) газопровід по червоній лінії
 - 4) внутрішній газопровід по червоній лінії
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газопровід по червоній лінії
Збільшити внутрішній газопровід з газопроводу
Збільшити газопровід з кришки
Виконати газопровід по червоній лінії

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Сидорчук М.В.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: _____

Тодовий С.М. 13.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Караванський В.В. 13.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Караванський В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)