

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бучинів.
(місце складання)

№ 251

від « 20 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Гельс. М. О. Урм. В. П.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48 вч. Бучинів. Україна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недороблений стан лакофарбованого покриття газопроводу.
- 2) Покрівки флюсарів несправно прикручуються.
- 3) Виявлено та узурено 5 вентилів газу, 2 конуси газу,
- 4) 2 крани, 1 обвід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Відновити стан покриттів флюсарів.
- 3) Відновити мережі прифитні до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гельс. М. О. - [підпис]
Урм. В. П. - [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

20.07.2026. Воробієва С. Ф. [підпис] 20.07.2026.
(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Воробієва С. Ф. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)