

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердник.
(місце складання)

№ 440

від «16» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Ситко
Гель. М. О. Сидорук. М. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 50 вул. Григорія Сковороди.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідповідне покриття газопроводу.
- 2) Порушення правил експлуатації газового обладнання.
- 3) Електрокабелі прокладені по газопроводах.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Виявлено та
знято 5 вершків газу, котур який 3, крак 1, свист 1.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити покриття газопроводу.
 - 2) Відновити стан газових фітінгів.
 - 3) Відновити газопровід від електрокабелів.
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гель. М. О. - Сидорук. М. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.07.2026.
(дата)

З актом ознайомлений:

Мазука А. М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.07.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Мазука А. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)