

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бездричів.
(місце складання)

№ 224

від « 16 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Фельд. м. О. Сидорчук. м. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 93 вул. Гриндія с. Жовтків.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Визначити газорозподільне покриття газопроводу.
- 2) Опалити фітінги на газових роз'ємах.
- 3) Електро кабелі прокласти по газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Виявлено на узусі 5 вимоків газу, 2 крани, 2 крани газу, 1 вимок.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Визначити газорозподільне покриття газопроводу.
- 2) Визначити місце опалити фітінги на газових роз'ємах.
- 3) Визначити газопровід від електро кабелів.

Основні мережі газопостачання до експлуатації.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Фельд. м. О. Сидорчук. м. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Крушенницька О.М. 16.07.2026.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Крушенницька О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)