

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.

(місце складання)

№ 242

від «16» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Фельд М.О. Сидорчук М.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.5. вул. Григорія Сковороди.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недостатнє захаркове покриття газопроводу
- 2) Поломки дімоходів частково руйнуються
- 3) Електро кабелі прокладаються по газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Виявлено місця утворення 4 витоків газу, 2 конти газу, 1 црпк, 1 свічка.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити захаркове покриття газопроводу.
 - 2) Відновити стан дімоходів.
 - 3) Відновити газопровід від електро кабелів.
- Зробити мережі прихованими для естетики.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Фельд М.О. - Фельд М.О. Сидорчук М.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Кочур О.В. Кочур О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Кочур О.В. Кочур О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)