

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 211

від « 06 » 07. 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Трехм.О
Марковський В.Ю. Сидарчук М.В. Тодовський С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: м. Бердичів вул. Одеська 80

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керамобілонний стан газорозподільного обладнання газопостачання
- 2) електричний провідник прокладений по газопроводу
- 3) Витоків газу на розподільному обладнанні
- 4) Витоків газу на розподільному обладнанні через приладові

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити стан газорозподільного обладнання газопостачання
Зміняти електричний провідник з газопроводу
Витоків газу на розподільному обладнанні
Витоків газу на розподільному обладнанні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Трехм.О - Сидарчук М.В.

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський С.М. 06.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Новалогин О.С. 06.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Новалогин О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)