

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 230

від « 13 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Снісарець
Марковський В. ґо, Горовний С. л.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12
за адресою: вул. Окрема

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Використано некафарбове покриття фасадною штукатуркою
- 2) Електрокабель проходить через газопровід
- 3) Частинка фасадної штукатурки закриває вентильовану
- 4) Виявлено та виконано до витоків газу краплі вент., котрою керує-7м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виконати некафарбове покриття фасадною штукатуркою
2. Виконати газопровід в/р електрокабелів
3. Виконати фасадну
4. Виконати вентильовану або герметичні витоків газу краплі вент., котрою керує-7м

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, Марковський В. ґо
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горовний С. л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.07.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

В. О. Дем'янчук
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

