

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 450

від « 17 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишній С.М. Марковський В.Ю
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів вул. Олега Гонимуса 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) неразов'язаний смат ланцюгової мережі газопроводу
- 2) електричний провід прокладений по газопроводу
- 3) вимощі, зчирати, зношеності, знеурядковані, трапляючі
- 4) вимощі в 8 мм на різьбовому з'єднанні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

відновити ланцюгову мережу газопроводу
зв'язати електричний провід з газопроводом
вимощі усунути. Зробити мережу кріпимою до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Марковський В.Ю

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Годовишній С.М. 17.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Лекмовець Д.В. 17.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Лекмовець Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)