

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 266

від «21» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівник(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» адреси

Гельс. М. О. Сидорчук. М. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64 вул. Олександрівська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільне лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Основки димоходів частково руйнуються.
- 3) Виявлено та усунуто 5 витоків газу, з кожної події.
- 4) 1 муфта, 1 свід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Відновити сток основків димоходів.
- 3) Відновити мережі прифатки до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гельс. М. О. - Гельс
Сидорчук. М. В. - Сидорчук
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.07.2026
(дата)

Грибівська Ч. С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Грибівська Ч. С. Гурки
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)