

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 267

від « 22 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» сисадм
Грав. М. О. Грам. В. П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 66 вул. Дімеційська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідповідний стан лакофарбового покриття газопроводу
- 2) Початки фимосифів масивно розповсюджені.
- 3) Виявлено та усунуто 3 витоки газу, 1 конур. газок.,
- 4) 1 фан. 1 свід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити стан лакофарбового покриття газопроводу.
- 2) Відновити стан початків фимосифів.
- 3) Додати мережі прифранки оф експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Грав. М. О. Грам. В. П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Грав. М. О. Грам. В. П. 22.07.2026.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Грав. М. О. Грам. В. П. 22.07.2026.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Грав. М. О. Грам. В. П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)