

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 261

від «21» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Гель. М. О. Юрч. В. П.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13
за адресою: вул. Павла Скоропадського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідповідний стан лакафарбованого покриття газорозводів.
- 2) Підривки фармокарів покриттів утримуються.
- 3) Виявлено не усунуто з вентили газу, 1 крак, 1 котурадий
- 4) 1 об'єкт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити стан лакафарбованого покриття газорозводів.
- 2) Відновити стан фармокарів покриттів.
- 3) Варі мережі приєднати до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гель. М. О. Юрч. В. П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

21.08.2026.
(дата)

Кривокопестікова О.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.08.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Кривокопестікова О.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)