

**АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Тернопіль. № 163 від «21» 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі
Гриць. М. О. Григор. В. П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45. вул. Габриєля Скорняковського.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лакафарбованого покриття газопроводу.
- 2) Поломки фланців покритих фарбою.
- 3) Виявлено пошкодження 5 випоків газу, 2 крани, 1 фланець,
- 4) 1 кран, 1 кран, 1 кран.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити стан лакафарбованого покриття газопроводу
- 2) Відновити стан пошкоджених фланців.
- 3) Відновити мережу приєднаних до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Григор. В. П.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

21.07.2026.
(дата)

Осавелюк А. О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

21.07.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Осавелюк А. О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)