

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 235

від «15» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)

виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Савоси
Удаль. М. О. Сидорчук. М. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 29 вул. Габриєлюка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недостатнє лаковидне покриття газопроводу.
- 2) Основні фланці газового обладнання.
- 3) Виявлено та усунуто з витоку газу, 1 крок, 2 крок, 3 крок.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1. Виток.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лаковидне покриття газопроводу.
- 2) Відновити сталі основні фланці.
- 3) Відновити мережі призначені для експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Удаль. М. О. Сидорчук. М. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Гуменюк С. Ю. Терп. 15.07.2026.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Гуменюк Світлана Ігорівна Терп.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)