

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 225

від « 10 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Горюховий С.М. Маринівський В.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердичів вул. Гоголя 48.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лаптарного покриття газопроводу
- 2) електричної проводки у газопроводу
- 3) Витоків, іскри, іскрогасіння, тисків, витоків біля газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: немає

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лаптарне покриття газопроводу
Забезпечити електричну проводку у газопроводу
Витоків усунути. Газові мережі перевірити на герметичність

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Маринівський В.Ю. - який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горюховий С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.2026
(дата)

Свистун Т.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав:

Свистун Т.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)