

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 223

від «10» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишні С.М. Марковський В.Ю
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: м. Бердичів вул. Романа Хвроньова 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан лапчарядового поєднання газопроводу
- 2) електричний провід проходить по газопроводі
- 3) виготовів 5 шт. на різьбованих з'єднаннях
- 4) виготовив: 1 муфта; 1 муфта; 1 муфта; 1 муфта; 1 муфта; 1 муфта

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лапчарядове поєднання газопроводу
Зв'язати електричний провід з газопроводу
Виготовити усунення 5 шт. на різьбованих з'єднаннях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, Марковський В.Ю
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Годовишні С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.2026
(дата)

Лешин А.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Лешин А.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)