

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 220

від «08.» 07. 2026-року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Лисенко
Іван. М. О. Борвний. С. М. Марковський. В. Ю. Сидорчук. М. Р.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2.1 вул. Святослава Герасимового.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лакафарбового покриття водопроводу.
- 2) Пачовки фітосадові покриття руйнуються.
- 3) Виявлено та усунуто 5 витоків газу, 2 крапа, 2 кон.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: дашки, 1 сніда.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити стан лакафарбового покриття водопроводу.
- 2) Відновити стан пачовок фітосадові.
- Газові мережі прифранкувати до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Марковський. В. Ю.
Борвний. С. М.

З актом ознайомлений: Мей

який виконав обстеження

Іван. М. О. Борвний. С. М. Марковський. В. Ю. Сидорчук. М. Р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

08.07.2026.
(дата)

Владислав. С. Д.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

08.07.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Владислав. С. Д.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)