

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердів.
(місце складання)

№ 221

від «09» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі
Гель М. О. Сидорчук М. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 30 вул. Святої Марії Харківської.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недостатнє захисне покриття газопроводу.
- 2) Опановані димососів нерівномірно розподілені.
- 3) Електрокабелі проходять по газопроводах.
- 4) Виявлено на вулиці 6 витоків газу, з яких один, з котрим пов'язано,
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1 сніг, 2 кришки.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити захисне покриття газопроводу.
- 2) Відновити справність опановані димососів.
- 3) Відновити газопровід від електрокабелів.
- 4) Вжити заходів щодо усунення витоків газу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гель М. О. Сидорчук М. В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

09.07.2026.
(дата)

Остромишська Л. П.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

09.07.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Остромишська Л. П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)