

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 110

від «03» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Сидорчук М.В.
Гельс. М.О. Гадомий. С.М. Сидорчук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69 вул. Михайла Грушевського.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Внезапно лакафарбове покриття газопроводу.
- 2) Електро кабелі прокладені по газопроводу.
- 3) Газопровід частково захищений від утворювача.
- 4) Виявлено на усунуто 6 великих щод, 1 куан, 3 конст

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: підлоги, 1 муфта, 1 свідок.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакафарбове покриття газопроводу.
- 2) Звільнити газопровід від електрокабелів.
- 3) Звільнити газопровід із підпорок.
- 4) Виконати мережі підпорок до електричних.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Сидорчук М.В. - Вид

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гельс. М.О. - Вид
Гадомий. С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.07.2026.
(дата)

Гриченко Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.07.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Гриченко Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)