

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердигів
(місце складання)

№ 208

від « 02 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Марковський В.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: М. Бердигів вул. Заїздяча 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) неадекватний стан ланарядового кошика горючого
- 2) електричні проводи прокладають по горючовозу
- 3) Газовий захисний бутенізатор
- 4) Витоків 6 шт. ланарядового з'єднання. Концентрація 4 шт. (край).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Відновити ланарядове покриття горючовозу
- Збільшити електричні проводи з горючовозу
- Збільшити газовий захисний бутенізатор
- Витоків усунути. Газовий захисний бутенізатор до складання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, Сидоренко В.В
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: Пиротний С.М

Марковський В.Ю
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2026
(дата)

Пиротний С.М
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Пиротний С.М
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)