

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Чуднів
(місце складання)

№ 32

від «08» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Митомирська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер Романівський Р.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Митомирська 6 А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частини газопроводу пошкодують покраси.
- 2) Виявлено три цегляні виходи відбиті газопровід кран Ø20, на
- 3) 1 шліфувальний кран Ø20, на 2 зчепи Ø20, 2 шліфувальні кран Ø20, 1 шліфувальний кран Ø32.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити покриття частини газопроводу.
Газові мережі приєднати до скелетної

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Романівський Р.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.07.26.
(дата)

Стахівська Г.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

08.07.26р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)