

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Бараїшівка № 143 від « 03 » 07 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року № \_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Слюсаренко: Куцаш О.В., Раїковський Л.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку):  
№ 202. вул Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує фарбування
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_ року

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власникам роз'яснено щодо належного вигляду газопроводу  
газопровід підлягає для подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-15-27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Куцаш О.В.  
Раїковський Л.С. 03.07.26  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

## 1. Загальні відомості

|                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | Відсутня                           |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку                                                                                                                                                        | м. Баранівка<br>вул. Шевченка, 20а |
| Поверховість будинку (кількість поверхів)                                                                                                                                                                 | 1 поверх                           |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ                                                                                                                                                                          | 1992 р                             |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)                                                                                                                                        | Загальна кількість на 10 квартир   |
| Дата складання технічного паспорта                                                                                                                                                                        | 03.07.26р.                         |

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ВБСГ, у тому числі:                                     |                                                                   |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)               | Ø50-28м, Ø40-55м                                                  |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)            | Ø25-1м, Ø20-2м                                                    |
| Кількість стояків газових                               | —                                                                 |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:          | Ø50 <sub>п</sub> -1, 20 <sub>п</sub> -1шт., 15 <sub>п</sub> -1шт. |
| Футляри (кількість):<br>через стіни<br>через перекриття | 1 футляр                                                          |
| Загальнобудинковий вузол обліку газу (Так/Ні)           | ні                                                                |

## 3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата виконання   | Початок: 03.07.26<br>Завершення: 03.07.26                                          |
| Виконавець робіт | Баранівська дільниця Звягельського УЕГТ ЖФ ТОВ<br>«Газорозподільні мережі України» |



|                                                                                                                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид робіт за договором                                                                                                                                         | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку |
| Договір на виконання робіт                                                                                                                                     | №<br><br>Дата початку дії договору<br><br>Дата завершення договору                           |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт                                                                                                               |                                                                                              |
| Герметичності газопроводів                                                                                                                                     | витоки <del>газу</del> виявлені/витоки газу не виявлені<br>(зайве закреслити)                |
| Запірні пристрої                                                                                                                                               | Справні / <del>потребують</del> <del>заміни</del><br>(зайве закреслити)                      |
| Ізоляційне покриття<br>(фарбування ввідних газопроводів)                                                                                                       | <del>Задовільне</del> / потребує фарбування<br>(зайве закреслити)                            |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Газопровід придатний для подальшої експлуатації                                              |

Кучук Д.В.  
Представник виконавця

Роскошніков А.С.

Себрук В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

03.07.26

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)