

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Василь Нестірчук
(місце складання)

№ 207 від «02» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Третьяков

Марковський Р.Ю., Ярос В.П.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: С. Василь Нестірчук вч. Ліцейна 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан лаго газорозподільних газопроводів
- 2) електричний провод прокладений по газопроводу
- 3) виявлено витоки газу на газорозподільних узлах
- 4) витоки, бачення, ресурси

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

відновити лаго газорозподільних газопроводів
звільнити електричний провод з газопроводу
вжити заходів. Кількість мережних кригів до електричної

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання. Ярос В.П.

Працівник, Третьяков
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Марковський Р.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2026
(дата)

Баламут Р.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Баламут Р.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)