

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

снт. Буніківці
(місце складання)

№ 106

від «02» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсарі
Гель. М.О. Грач. В.П. Марковський. В.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Житомирської 83.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільне лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Електро кабелі ушкоджені по газопроводу.
- 3) Огнівки димоходів настільки руйнуються.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Виявлено на
вулиці 4 виходи пожежі, 2 входи, 1 контейнер, 1 вхід.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакофарбове покриття газопроводу.
 - 2) Замінити газопровід від електро кабелів.
 - 3) Відновити стан огнівок димоходів.
- Всі мережі піддати експлуатації.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Марковський. В.Ю.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гель. М.О. - Гель
Грач. В.П. - Грач
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

02.07.2026.
(дата)

Григорук. В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 02.07.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Григорук. В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)