

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.м.т. Гримківці  
(місце складання)

№ 204

від «02» 07. 2023 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року №1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» с.м.т. Гримківці  
Грицько М. О. Гром В. Ю. Марковський В. Ю.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № в.п. саб.п. 5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недороблене лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Електро кабелі прокладаються по газопроводу.
- 3) Поломки димосафів частково руйнуються.
- 4) Виявлено тис. узуско 10 висотків газу, 4. кр.к.к., 5.к.к.к.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: т.к.к.к.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відкобесити лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Відкобесити електро кабелі від електро кабелів.
- 3) Відкобесити стілки поломків димосафів.
- 4) Вжити заходів щодо усунення тис. узуско 10 висотків газу, 4. кр.к.к., 5.к.к.к.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Марковський В. Ю.  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Грицько М. О. Гром В. Ю. Марковський В. Ю.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

02.07.2023  
(дата)

Ревчак Л. В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

02.07.2023  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Ревчак Л. В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)