

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Рея

(місце складання)

№ 203

від « 01 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Третьяков М.О.
Ярос В.П. Марновський В.Ю. Товдовський С.М. Гвасенко Т.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: с. Райки вул. Центральна 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лако-фарбового покриття горючової
- 2) електричної проводки по горючової
- 3) виявлено 4 місця виниклих на незадовільному з'єднанні
- 4) виникли 16 виниклих на 16 місцях 4 місцях, 8 місць корозії проводки і дротів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лако-фарбове покриття горючової
Звільнити горючовід від електропроводки
Виникли усунути горючі мережі і проводки до експертизи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Марновський В.Ю.

Працівник, Третьяков М.О.
який виконав обстеження

Ярос В.П. - (підпис)
Гвасенко Т.Д. - (підпис)
З актом ознайомлений:

Товдовський С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2026
(дата)

Собчук Т.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Собчук Т.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)