

AKT

Буршнівна
(місце складання)

№ 146

Від « 03 » 07. 2022 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт суботарей: Куцан Д.В., Раєковський Л.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 33, вул. Чкалова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто 1 вишок
- 2) Газопровід конкретно фактуривався
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Влагоснама роз'яснено щодо наявності впливу газопроводу.
Газопровід призначений для підсилення електричного:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-15-27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Кууач Д.В. 03.07.16
Райковская И.С. (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Відсутнє</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Баранівка вул. Шевченка, 33</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>1 поверх</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1994р</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>3</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>03.07.26р</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>Ø32 - 1м, Ø25 - 14м, Ø15 - 7м.</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>Ø15 - 10м</i>
Кількість стояків газових	<i>Окремі ввід для кожного квартири</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>32п-1, 15п-4, 15м-2</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>3</i>
Загальнобудинковий вузол обліку газу (Так/Ні)	<i>Ні</i>

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>03.07.26</i> Завершення: <i>03.07.26</i>
Виконавець робіт	Баранівська діляниця Звягельського УЕГТ ЖФ ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	—
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>так</i>
Запірні пристрої	Справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Газопровід придатний для подальшої експлуатації.</i>

Представник виконавця

Кучага О.В.
Райко-Василько С.С.
Сабчук В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.07.26
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)