

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Баранівка № 139 від «01» 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт слюсарями Куцан Д В Маміно Б С Радковський Л С

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 24 вул Софіївська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто обидві витіки газу

2) Газопровід потребує догляду

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власником роз'яснено щодо належного ведення газопроводу
Газові мережі приватні для подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-15-27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Куцан Д В

Маміно Б С

Радковський Л С

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Відсутня
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Баранівка буль. Гоголівська 24
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1992
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2 квартири
Дата складання технічного паспорта	01.07.2026р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	В $\varnothing 25$ - 11м; $\varnothing 20$ - 7м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 20$ - 4м; $\varnothing 15$ - 1,5м
Кількість стояків газових	Окремий вв'їд до кожної квартири
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 25$ пр. - 1; $\varnothing 15$ пр. - 2
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	$\varnothing 20$ - 4м; $\varnothing 15$ - 1 2 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 107-26 Завершення: 10726
Виконавець робіт	Баранівська дільниця Звягельського УЕГГ ЖФ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	ПТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	—
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 1 шт
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Приводити для подальшої експлуатації

Представник виконавця

Куцак Д В
Машіно Б С
Райковський Л.С.
Сябрик В О
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)