

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Баранівка № 140 від « 02 » 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт слюсарями Куцан Д.В., Машіно В.С., Рабковський Л.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 7 пров. Вузький

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто 1 вимір
- 2) Газопровід попередньо фарбували
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновком роз'яснено щодо наявного вигляду газопроводу
Газопровід придатний для подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 3-15-27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Куцан Д.В.
Машіно В.С.
Рабковський Л.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Відсутня</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Баранівка пр. Вузький, 7</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>1 поверх</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1988р</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>8</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>02.07.2026р</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>Ø50-17м; Ø40-8м; 32-13м; Ø25-28м; 15-3м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>Ø20-6м; Ø15-7м</i>
Кількість стояків газових	<i>Окремі від до кожного квартири</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Ø50п-1шт; 15п-2шт; 15ш-6шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>9</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 02.07.26 Завершення: 02.07.26
Виконавець робіт	Баранівська дільниця Звягельського УЕГГ ЖФ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	ПТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	—
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>тут.</i>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Газопровід придатний для подальшої експлуатації.</i>

Представник виконавця

Кудач Д.В.
Маніло Б.С.
Райковський А.С.
Себрун В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)