

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 169

від « 15 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Скопач
Тодовник С.М., Марковський В.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29
за адресою: ву. Євгена Старицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) Виконано монтажні роботи покріплення фасадного газопроводу.
 - 2) Електрокабелі проходять через газопровід
 - 3) Вивішено та укріплено 32 ґвинти газу на вхідні рамки
 - 4) Щоразу перевіряється герметичність з'єднань, немає щоразу, рамки
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

1. Виконати монтажні роботи покріплення фасадного газопроводу.
 2. Знівелювати газопровід від електрокабелів
- Роботи необхідно виконати до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Тодовник С.М.,
Марковський В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:



(дата)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

С.М. Тодовник
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)